

Αυτοί οι ελεγκτές έχουν τις ακόλουθες λειτουργίες ελέγχου που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις EcoDesign για ηλεκτρικούς ενδοδαπέδιους τοπικούς θερμαντήρες χώρου και ράγες για πετσέτες όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1103 της Επιτροπής.



TW (f2/f3/f4/f8)

Κάρτα πληροφοριών συμμόρφωσης EcoDesign

Αυτό το στοιχείο ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες ελέγχου: **TW (f2/f3/f4/f8)** Αυτό υπερβαίνει τις απαιτήσεις EcoDesign για ηλεκτρικών ενδοδαπέδιων τοπικών θερμαντήρων χώρου και ράγες για πετσέτες όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2024/1103 της Επιτροπής. Το Warmup 6iE περιλαμβάνει αυτούς τους κωδικούς λειτουργίας ελέγχου και τις καταναλώσεις ισχύος:

Μοντέλο θερμοστάτη	Κωδικοί λειτουργιών ρύθμισης	Κατανάλωση ενέργειας					
		κατάσταση εκτός λειτουργίας	κατάσταση αναμονής			κατάσταση αδράνειας	
		P_o ≤ 0.5W	P_{sm} ≤ 0.5W	P_{dsm} ≤ 1.0W	P_{nsm} ≤ 2.0W	P_{idle} ≤ 1.0W	P_{nidle} ≤ 3.0W
6iE (6iE-01)	TW (f2/f3/f4/f8)	☒			☒		☒

Τύπος παραγωγής θερμότητας/ελέγχου θερμοκρασίας χώρου

TD	Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτης ημέρας	☐
TW	Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτης εβδομάδας	☒

Άλλες επιλογές ελέγχου

f2	Ανίχνευση ανοικτού παραθύρου	☒
f3	Δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	☒
f4	Ρύθμιση προσαρμοζόμενης εκκίνησης	☒
f7	Λειτουργία αυτοδιδασκαλίας	☐
f8	Ακρίβεια ρύθμισης	☒

Κατανάλωση ισχύος ελέγχου θερμοκρασίας δωματίου Ο έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει μια λειτουργία απενεργοποίησης ή/και μια λειτουργία αναμονής, εκτός από μια λειτουργία αδράνειας. Η κατανάλωση ισχύος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για κάθε λειτουργία, κατά περίπτωση.		
Σε κατάσταση εκτός λειτουργίας	$P_o \leq 0.5W$	☒
Σε κατάσταση αναμονής	$P_{sm} \leq 0.5W$	☐
	$P_{dsm} \leq 1,0W$ (εάν το χειριστήριο έχει ενεργή οθόνη σε κατάσταση αναμονής)	☐
	$P_{nsm} \leq 2,0W$ (εάν το χειριστήριο έχει σύνδεση δικτύου σε κατάσταση αναμονής)	☒
Σε κατάσταση αδράνειας	$P_{idle} \leq 1.0W$	☐
	$P_{nidle} \leq 3,0W$ (εάν το χειριστήριο διαθέτει σύνδεση δικτύου)	☒

Κωδικοί λειτουργίας ελέγχου Απαιτείται να υπάρχει στο εγχειρίδιο ως μέρος του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1103

		Κωδικός ρύθμισης θερμοκρασίας (TC)	Λειτουργίες ρύθμισης							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Είδος ρύθμισης θερμοκρασίας	Μονοβάθμιο, χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας	NC								
	Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρύθμιση θερμοκρασίας	TX								
	Μηχανικός θερμοστατικός ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου	TM								
	Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου	TE								
	Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτης ημέρας	TD								
	Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτης εβδομάδας	TW								
Λειτουργίες ρύθμισης	Ανίχνευση παρουσίας		1							
	Ανίχνευση ανοικτού παραθύρου			2						
	Δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως				3					
	Ρύθμιση προσαρμοζόμενης εκκίνησης					4				
	Περιορισμός διάρκειας λειτουργίας						5			
	Αισθητήρας θερμομέτρου μελανής σφαίρας							6		
	Λειτουργία αυτοδιδασκαλίας								7	
	Ακρίβεια ρύθμισης με $CA < 2 \text{ Kelvin}$ και $CSD < 2 \text{ Kelvin}$									8

Warmup EL T: 210 6830 351 E: gr@warmup.com www.warmup.gr
Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK
Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE