

Ove kontrole imaju sljedeće upravljačke funkcije koje premašuju zahtjeve ekodizajna za električne ugrađene lokalne grijače prostora i držače za ručnike kako je navedeno u Uredbi Komisije (EU) 2024/1103.



TW (f2/f3/f4/f8)

Informacijska karticu usklađenosti s EcoDesignom

Ova kontrola ima sljedeće funkcije upravljanja: TW (f2/f3/f4/f8) To premašuje zahtjeve ekološkog dizajna za električnih ugradbenih grijalica za lokalno grijanje prostora i držače za ručnike kako je navedeno u Uredbi Komisije (EU) 2024/1103.

Warmup 6iE uključuje ove kodove kontrolnih funkcija i potrošnju energije:

| Model termostata | Kodovi funkcija regulacije | Potrošnja energije                  |                           |                            |                                     |                             |                                     |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|                  |                            | Stanje isključenosti                | Stanje pripravnosti       |                            |                                     | Stanje mirovanja            |                                     |
|                  |                            | P <sub>o</sub><br>≤ 0.5W            | P <sub>sm</sub><br>≤ 0.5W | P <sub>dsm</sub><br>≤ 1.0W | P <sub>nsm</sub><br>≤ 2.0W          | P <sub>idle</sub><br>≤ 1.0W | P <sub>nidle</sub><br>≤ 3.0W        |
| 6iE (6iE-01)     | TW<br>(f2/f3/f4/f8)        | <input checked="" type="checkbox"/> |                           |                            | <input checked="" type="checkbox"/> |                             | <input checked="" type="checkbox"/> |

Vrsta toplinske snage/regulacija sobne temperature

|    |                                                                      |                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| TD | Elektronička regulacija sobne temperature plus dnevni tajmer         | <input type="checkbox"/>            |
| TW | Elektronička regulacija sobne temperature plus tjedni mjerač vremena | <input checked="" type="checkbox"/> |

Ostale opcije upravljanja

|    |                                     |                                     |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| f2 | Prepoznavanje otvorenog prozora     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| f3 | Mogućnost regulacije na daljinu     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| f4 | Prilagodljivo pokretanje regulacije | <input checked="" type="checkbox"/> |
| f7 | Funkcionalnost samostalnog učenja   | <input type="checkbox"/>            |
| f8 | Točnost kontrole                    | <input checked="" type="checkbox"/> |

**Potrošnja energije kontrole sobne temperature**

Upravljanje mora uključivati način rada isključeno i/ili stanje pripravnosti, uz način mirovanja. Potrošnja energije mora biti u skladu sa zahtjevima za svaki način rada gdje je primjenjivo.

|                        |                                                                           |                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| U stanju isključenosti | $P_o \leq 0.5W$                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| U stanju pripravnosti  | $P_{sm} \leq 0.5W$                                                        | <input type="checkbox"/>            |
|                        | $P_{dsm} \leq 1,0 W$ (ako kontrola ima aktivan zaslon u stanju mirovanja) | <input type="checkbox"/>            |
|                        | $P_{nsm} \leq 2,0 W$ (ako kontrola ima mrežnu vezu u stanju mirovanja)    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| U stanju mirovanja     | $P_{idle} \leq 1.0W$                                                      | <input type="checkbox"/>            |
|                        | $P_{nidle} \leq 3,0 W$ (ako kontrola ima mrežnu vezu)                     | <input checked="" type="checkbox"/> |

**Kodovi kontrolnih funkcija** Obavezno biti u priručniku kao dio Uredbe (EU) 2024/1103

|                              |                                                                      | Kod regulacije temperature (TC) | Funkcija regulacije |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|                              |                                                                      |                                 | f1                  | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
| Vrsta regulacija temperature | Jednostupanjski, bez kontrole temperature                            | NC                              |                     |    |    |    |    |    |    |    |
|                              | Dva ili više ručnih stupnjeva, bez kontrole temperature              | TX                              |                     |    |    |    |    |    |    |    |
|                              | Mehanički termostat za kontrolu sobne temperature                    | TM                              |                     |    |    |    |    |    |    |    |
|                              | Elektronska regulacija sobne temperature                             | TE                              |                     |    |    |    |    |    |    |    |
|                              | Elektronička regulacija sobne temperature plus dnevni tajmer         | TD                              |                     |    |    |    |    |    |    |    |
|                              | Elektronička regulacija sobne temperature plus tjedni mjerač vremena | TW                              |                     |    |    |    |    |    |    |    |
| Funkcija regulacije          | Detektor prisutnosti                                                 |                                 | 1                   |    |    |    |    |    |    |    |
|                              | Prepoznavanje otvorenog prozora                                      |                                 |                     | 2  |    |    |    |    |    |    |
|                              | Mogućnost regulacije na daljinu                                      |                                 |                     |    | 3  |    |    |    |    |    |
|                              | Prilagodljivo pokretanje regulacije                                  |                                 |                     |    |    | 4  |    |    |    |    |
|                              | Ograničenje vremena rada                                             |                                 |                     |    |    |    | 5  |    |    |    |
|                              | Senzor crne žarulje                                                  |                                 |                     |    |    |    |    | 6  |    |    |
|                              | Funkcionalnost samostalnog učenja                                    |                                 |                     |    |    |    |    |    | 7  |    |
|                              | Točnost regulacije uz CA < 2 kelvina i CSD < 2 kelvina               |                                 |                     |    |    |    |    |    |    | 8  |

**Warmup Hrvatska** T: 095 504 0560 E: [hr@warmup.com](mailto:hr@warmup.com) [www.warmup.hr](http://www.warmup.hr)

**Warmup plc** ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

**Warmup GmbH** ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE