

Aceste comenzi au următoarele funcții de control, care depășesc cerințele EcoDesign pentru aparatele electrice pentru încălzirea locală prin pardoseală și suporturi pentru prosoape, conform Regulamentului Comisiei (UE) 2024/1103.



TW (f2/f3/f4/f8)

Fisa de informare privind conformitatea EcoDesign

Acest control are următoarele funcții de control: **TW (f2/f3/f4/f8)** Acest lucru depășește cerințele EcoDesign pentru aparatele electrice pentru încălzire locală prin pardoseală și suporturi pentru prosoape, astfel cum sunt stabilite în Regulamentul Comisiei (UE) 2024/1103.

Warmup 6iE include aceste coduri de funcții de control și consumuri de energie:

Modelul termostatlui	Codurile funcțiilor de control	Consumul de energie					
		Modul oprit	Modul standby			Modul inactiv	
		$P_o \leq 0.5W$	$P_{sm} \leq 0.5W$	$P_{dsm} \leq 1.0W$	$P_{nsm} \leq 2.0W$	$P_{idle} \leq 1.0W$	$P_{nidle} \leq 3.0W$
6iE (6iE-01)	TW (f2/f3/f4/f8)	☒			☒		☒

Tip de putere termică/controlul temperaturii camerei

TD	Control electronic al temperaturii camerei plus temporizator de zi	☐
TW	Control electronic al temperaturii camerei plus temporizator săptămânal	☒

Alte opțiuni de control

f2	Detectarea unei ferestre deschise	☒
f3	Opțiunea de control la distanță	☒
f4	Control adaptabil al pornirii	☒
f7	Funcție de învățare autonomă	☐
f8	Precizia controlului	☒

Consumul de energie pentru controlul temperaturii camerei

Controlul trebuie să includă un mod oprit și/sau un mod de așteptare, în plus față de un mod inactiv. Consumul de energie trebuie să respecte cerințele pentru fiecare mod, după caz.

În modul oprit	$P_o \leq 0.5W$	☒
În modul standby	$P_{sm} \leq 0.5W$	☐
	$P_{dsm} \leq 1,0 W$ (dacă controlul are un afișaj activ în modul de așteptare)	☐
	$P_{nsm} \leq 2.0W$ (dacă controlul are o conexiune la rețea în modul de așteptare)	☒
În modul inactiv	$P_{idle} \leq 1.0W$	☐
	$P_{nidle} \leq 3.0W$	☒

Codurile funcției de control

(Necesar să fie în manual, ca parte a Regulamentului (UE) 2024/1103)

	Codul de control al temperaturii (TC)	Funcții de control							
		f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Tipul de control al temperaturii	O singură treaptă, fără controlul temperaturii	NC							
	Două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii	TX							
	Controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic	TM							
	Control electronic al temperaturii camerei	TE							
	Control electronic al temperaturii camerei cu temporizator cu programare zilnică	TD							
	Control electronic al temperaturii camerei cu temporizator cu programare săptămânală	TW							
Funcții de control	Detectarea prezenței		1						
	Detectarea unei ferestre deschise		2						
	Opțiunea de control la distanță			3					
	Control adaptabil al pornirii				4				
	Limitarea timpului de funcționare					5			
	Senzor cu bulb negru						6		
	Funcție de învățare autonomă							7	
	Precizia controlului cu CA < 2 Kelvin și CSD < 2 Kelvin								8

Warmup România T: 0316 301 940 E: ro@warmup.com www.warmupromania.ro

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE