

Šis gaminys yra elektrinis grindinis vietinis patalpų šildytuvas ir, kad atitiktų Komisijos reglamente (ES) 2024/1103 nustatytus privalomus EcoDesign reikalavimus, turi būti papildytas valdikliu, užtikrinančiu bent šias valdymo funkcijas:



Šiluminės galios / patalpos temperatūros reguliavimo tipas (vienas iš)

TD - Elektroninis patalpos temperatūros reguliatorius ir paros laikmatis
(reikia mažiausiai 3 kitų valdymo parinkčių)

TW - Elektroninis patalpos temperatūros reguliatorius ir savaitės laikmatis
(būtina mažiausiai 1 kita valdymo parinktis)

Kitos valdymo parinktys (galimi keli variantai)	
f2	Atviro lango atpažintis
f3	Nuotolinio valdymo pasirinktis
f4	Adaptyvusis šildymo pradžios momento nustatymas
f7	Savimokos funkcija
f8	Valdymo tikslumas

Leidžiamų valdymo funkcijų kodų pavyzdžiai	
TW (f4/f8)	7 dienų programuojamas termostatas
TW (f2/f3/f4/f8)	išmanusis WiFi termostatas
PASTABA: Vien rankiniai termostatai neatitinka reikalavimų	

EcoDesign atitikties informacinė kortelė

Ši EcoDesign atitikties informacija turi būti pritvirtinta prie įrenginio.

Šis gaminys yra elektrinis grindinis vietinis patalpų šildytuvas ir, kad atitiktų Komisijos reglamente (ES) 2024/1103 nustatytus privalomus EcoDesign reikalavimus, turi būti papildytas valdikliu, užtikrinančiu bent šias valdymo funkcijas:

Šiluminės galios / patalpos temperatūros reguliavimo tipas (vienas iš)			Kambario temperatūros valdymo energijos suvartojimas		
TD	Elektroninis kambario temperatūros valdymas ir dienos laikmatis (Reikia mažiausiai 3 valdymo parinkčių)	☐	Valdiklis turi turėti išjungimo režimą ir (arba) budėjimo režimą, be laukimo režimo. Energijos suvartojimas turi atitikti kiekvieno režimo reikalavimus, jei taikoma.		
TW	Elektroninis kambario temperatūros valdymas ir savaitės laikmatis (Reikalinga mažiausiai 1 valdymo parinktis)	☐	Išjungties veiksmena	$P_o \leq 0.5W$	☐
Kitos valdymo parinktys (galimi keli variantai)			Budėjimo veiksmena (pasirinkite vieną)	$P_{sm} \leq 0.5W$	☐
				$P_{dsm} \leq 1,0 W$ (jei valdiklis turi aktyvų ekraną budėjimo režimu)	☐
				$P_{nsm} \leq 2,0 W$ (jei valdiklis turi tinklo ryšį budėjimo režimu)	☐
f2	Atviro lango atpažintis	☐	Tuščiosios eigos veiksmena (pasirinkite vieną)	$P_{idle} \leq 1.0W$	☐
f3	Nuotolinio valdymo pasirinktis	☐		$P_{nidle} \leq 3,0 W$ (jei valdiklis turi tinklo ryšį)	☐
f4	Adaptyvusis šildymo pradžios momento nustatymas	☐			
f7	Savimokos funkcija	☐			
f8	Valdymo tikslumas	☐			

Šie Warmup termostatai turi šiuos valdymo funkcijų kodus ir suvartojamos energijos kiekį:

Termostato modelis	Valdymo funkcijų kodai	Vartojamoji galia					
		Išjungties veikseną	Budėjimo veikseną			Tuščiosios eigos veikseną	
		$P_o \leq 0.5W$	$P_{sm} \leq 0.5W$	$P_{dsm} \leq 1.0W$	$P_{nsm} \leq 2.0W$	$P_{idle} \leq 1.0W$	$P_{nidle} \leq 3.0W$
Tempo	TW (f4/f8)	☑				☑	
Element	TW (f2/f3/f4/f8)				☑		☑
6iE / 7iE	TW (f2/f3/f4/f8)	☑			☑		☑

Visų prie atskiro valdiklio prijungtų vietinių elektrinių patalpų šildytuvų bendrą šiluminę galią rasite šio vadovo techninės specifikacijos puslapyje.

Elektrinis grindinis vietinis patalpų šildytuvas

Modelis	Galia (kW)	Modelis	Galia (kW)

Jei naudojate alternatyvius termostatus, pirmiau pateikta kortelė turi būti užpildyta pagal Reglamente (ES) 2024/1103 nurodytus valdymo funkcijų kodų apibrėžimus, kad būtų užtikrintas suderinamumas su šiuo vietiniu elektriniu šildytuvu.

Pirmiau galima deklaruoti ir naudoti tik tas funkcijas, kurios yra aktyvios, kai valdiklis pradėtas naudoti atitiktį.

Valdymo funkcijų kodai (Pagal Reglamentą (ES) 2024/1103 privaloma nurodyti instrukcijoje)

		Temperatūros reguliavimo (TC) kodas	Valdymo funkcijos							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Temperatūros reguliatoriaus rūšis	Vieno lygio, be temperatūros reguliatoriaus	NC								
	Dviejų ar daugiau rankinių būdu nustatomų šiluminės galios lygių be temperatūros reguliatoriaus	TX								
	Mechaninis termostatinis patalpos temperatūros reguliatorius	TM								
	Elektroninis patalpos temperatūros reguliatorius	TE								
	Elektroninis patalpos temperatūros reguliatorius ir paros laikmatis	TD								
	Elektroninis patalpos temperatūros reguliatorius ir savaitės laikmatis	TW								
Valdymo funkcijos	Žmonių buvimo atpažintis		1							
	Atviro lango atpažintis			2						
	Nuotolinio valdymo pasirinktis				3					
	Adaptyvusis šildymo pradžios momento nustatymas					4				
	Veikimo laiko apribojimas						5			
	Spinduliavimo temperatūros jutiklis							6		
	Savimokos funkcija								7	
	Valdymo tikslumas, kai CA < 2 K ir CSD < 2 K									8