

Bu ürün elektrikli yerden ısıtma lokal alan ısıtıcısı olup, 2024/1103 sayılı Komisyon Tüzüğü (AB) kapsamında belirtilen zorunlu EcoDesign gereklilikleriyle uyumlu olması açısından en azından aşağıdaki kontrol işlevlerini sağlayan bir kontrol ünitesiyle birlikte kullanılmalıdır:



Isı çıkışı tipi/oda sıcaklığı kontrolü (biri)

TD - Elektronik oda sıcaklığı kontrolü artı gündüz zamanlayıcısı
(en az 3 diğer kontrol seçeneği gereklidir)

TW - Elektronik oda sıcaklığı kontrolü artı haftalık zamanlayıcı
(en az 1 diğer kontrol seçeneği gereklidir)

Diğer kontrol seçenekleri (çoklu seçim mümkündür)

f2	Açık pencere algılama
f3	Mesafe kontrolü
f4	Uyarlanabilir başlatma kontrolü
f7	Kendi kendine öğrenme işlevi
f8	Kontrol doğruluğu

Örnek izin verilebilir kontrol fonksiyon kodları

TW (f4/f8)	7 Günlük Programlanabilir termostat
TW (f2/f3/f4/f8)	Akıllı WiFi termostati

NOT: Manuel termostatlar tek başına uyumlu değildir

EcoDesign uyumluluk bilgi kartı

Bu EcoDesign uyumluluk bilgi kartı, tüketici ünitesinin yanına kalıcı olarak sabitlenmelidir.

Bu ürün lelektrikli yerden ısıtma yerel ısıtıcı olup, 2024/1103 sayılı Komisyon Tüzüğü (AB) kapsamında belirtilen zorunlu EcoDesign gereklilikleriyle uyumlu olması açısından en azından aşağıdaki kontrol işlevlerini sağlayan bir kontrol ünitesiyle birlikte kullanılması gerekmektedir:

Isı çıkışı tipi/oda sıcaklığı kontrolü (biri)

TD	Elektronik oda sıcaklığı kontrolü ve günlük zamanlayıcı (En az 3 kontrol seçeneği gereklidir)	☐
TW	Elektronik oda sıcaklığı kontrolü ve haftalık zamanlayıcı (En az 1 kontrol seçeneği gereklidir)	☐

Diğer kontrol seçenekleri (varsı birden fazla seçin)

f2	Açık pencere algılama	☐
f3	Mesafe kontrolü seçeneği	☐
f4	Uyarlanabilir başlatma kontrolü	☐
f7	Kendi kendine öğrenme işlevi	☐
f8	Kontrol doğruluğu	☐

Oda sıcaklığı kontrolü güç tüketimi

Kontrol, boşta moduna ek olarak bir kapalı modu ve/veya bekleme modunu içermelidir. Güç tüketimi, uygulanabildiği yerde her modun gerekliliklerine uygun olmalıdır.

Kapalı modda	$P_o \leq 0,5 \text{ W}$	☐
Bekleme modunda (birini seçin)	$P_{sm} \leq 0,5 \text{ W}$	☐
	$P_{dsm} \leq 1,0 \text{ W}$ (kontrol ünitesinde bekleme modunda aktif ekran mevcutsa)	☐
	$P_{nsm} \leq 2,0 \text{ W}$ (kontrol ünitesinde bekleme modunda ağ bağlantısı mevcutsa)	☐
Boşta modunda (birini seçin)	$P_{idle} \leq 1,0 \text{ W}$	☐
	$P_{nidle} \leq 3,0 \text{ W}$ (kontrol ünitesinde ağ bağlantısı mevcutsa)	☐

Aşağıdaki Warmup termostatları şu kontrol işlevi kodlarını ve güç tüketimlerini içerir:

Termostat modeli	Kontrol işlevi kodu	Güç tüketimi					
		Kapalı mod	Bekleme modu			Boşta modu	
		$P_o \leq 0,5 \text{ W}$	$P_{sm} \leq 0,5 \text{ W}$	$P_{dsm} \leq 1,0 \text{ W}$	$P_{nsm} \leq 2,0 \text{ W}$	$P_{idle} \leq 1,0 \text{ W}$	$P_{nidle} \leq 3,0 \text{ W}$
Tempo	TW (f4/f8)	✓				✓	
Element	TW (f2/f3/f4/f8)				✓		✓
6iE / 7iE	TW (f2/f3/f4/f8)	✓			✓		✓

Ayrı bir kontrol ünitesine bağlı tüm lokal elektrikli alan ısıtıcılarının birleşik ısı çıkışı için lütfen bu kılavuzun teknik özellikler sayfasına bakın.

Elektrikli yerden ısıtma yerel alan ısıtıcısı

Model	Güç (kW)	Model	Güç (kW)

Alternatif termostatlar kullanılıyorsa, bu lokal elektrikli alan ısıtıcısı ile uyumluluğu sağlamak için yukarıdaki kart, 2024/1103 sayılı Tüzükte (AB) belirtilen kontrol işlevi kodlarının tanımlarına göre doldurulmalıdır.

Yalnızca kontrol ünitesi devreye alındığında aktif olan fonksiyonlar yukarıda beyan edilebilir ve uyumluluk için kullanılabilir.

Kontrol işlevi kodları

(2024/1103 sayılı Tüzüğün (AB) bir parçası olarak kılavuzda bulunması zorunludur)

		Sıcaklık kontrolü kodu (TC)	Kontrol işlevleri							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Sıcaklık kontrolü tipi	Tek kademeli, sıcaklık kontrolü yok	NC								
	İki veya daha fazla manuel kademe, sıcaklık kontrolü yok	TX								
	Mekanik termostat oda sıcaklığı kontrolü	TM								
	Elektronik oda sıcaklığı kontrolü	TE								
	Elektronik oda sıcaklığı kontrolü ve günlük zamanlayıcı	TD								
	Elektronik oda sıcaklığı kontrolü ve haftalık zamanlayıcı	TW								
Kontrol işlevleri	Varlık algılama		1							
	Açık pencere algılama			2						
	Mesafe kontrolü seçeneği				3					
	Uyarlanabilir başlatma kontrolü					4				
	Çalışma süresi sınırlaması						5			
	Siyah hazneli sensör							6		
	Kendi kendine öğrenme işlevi								7	
	CA < 2 Kelvin ve CSD < 2 Kelvin olarak kontrol doğruluğu									8

Warmup Türkiye T: 0212 603 0397 E: tr@warmup.com www.warmup.com.tr

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE